

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1110642

Výrobek: Domovní rozváděč

Typ: RDN3A-470-3110-BCD - viz příloha

Jmenovité hodnoty: 63 A, 3x400/230 V AC, 50 Hz, IP 30/20

Objednavatel: ETK Kolín a.s.
Havlíčková 260, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: ETK Kolín a.s.
Havlíčková 260, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 102732-01/01 ze dne: 12.07.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60439-1:00 ed.2+A1:04+1:08+Z1:10

čl. 4,5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4.1,8.3.4,8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10,8.2.12-8.2.14,8.3.1,8.2.3.1.1;

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02, ČSN 357030:72 čl. 70,71,72,73,75-78

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 102732 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2014

15.7.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



102732-01